

МАРКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОТОКОЛ

заключения о результатах публичных слушаний по проекту  
актуализированной схемы теплоснабжения Марковского  
муниципального образования

от 22 июня 2022 года  
р. п. Маркова

15-00 ч.

**Публичные слушания назначены:** постановлением администрации Марковского муниципального образования от 16 мая 2022 года № 564 «О назначении публичных слушаний по утверждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения Марковского муниципального образования на период до 2030 года».

**Присутствовали:**

организаторы публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Марковского муниципального образования:

- Шатханова О. А. – консультант отдела ЖКХ и благоустройства администрации;
- Ян-вен-фа С. Г. – главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации.

Участники публичных слушаний:

- председатель Думы Марковского МО – Миончинский В.Н.,
- специалисты отдела ЖКХ и благоустройства – 2 чел.

**Место проведения и время проведения публичных слушаний:**

22 июня 2022 года в 15-00 часов, место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, администрация Марковского муниципального образования.

**Повестка публичных слушаний**

Рассмотрение проекта актуализированной схемы теплоснабжения Марковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на период до 2030 года.

Председатель публичных слушаний – Шатханова О. А.

Секретарь публичных слушаний – Ян-вен-фа С. Г.

**Слушали: Шатханову О. А.** Выступила со вступительным словом. Ознакомила с регламентом проведения слушаний.

Разработкой проекта актуализированной схемы теплоснабжения Марковского муниципального образования занимался отдел ЖКХ и благоустройства администрации, поэтому доклад будет сделан председателем публичных слушаний время доклада 20 минут.

Участникам публичных слушаний на вопросы по проекту актуализированной схемы теплоснабжения до 3-х минут.

Схема теплоснабжения Марковского муниципального образования была утверждена постановлением администрации от 30 декабря 2015 г. № 2549, актуализируется с 2019 года в соответствии с требованиями законодательства ежегодно.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения для сбора замечаний и предложений с изменениями за период 2021-2022 годы был размещен на официальном сайте администрации Марковского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://markovskoe-mo.ru/>.

Актуализация схемы теплоснабжения Марковского муниципального образования проводилась на основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; совместного приказа Министерства регионального развития и Министерства энергетики РФ № 565\667 от 29.12.12 года «О методических рекомендациях к разработке схем теплоснабжения».

При разработке схемы теплоснабжения были использованы исходные данные поступившие от единой теплоснабжающей организации Ново-Иркутская ТЭЦ и от теплосетевых организаций.

#### **Предложения и замечания по проекту актуализации:**

- теплоснабжающей / тепловой организацией вместо ПАО «Иркутскэнерго» является ООО «Байкальская энергетическая компания» - заменить по тексту;
  - проверить нумерацию пунктов по тексту – встречаются повторения;
  - по тексту убрать упоминания Н-И ТЭЦ в качестве котельной;
  - актуализировать данные по тексту по состоянию на 2021 год;
  - обосновывающие материалы, том 1, часть 10: Единая теплоснабжающая организация – ООО «Байкальская энергетическая компания»;
  - обосновывающие материалы, том 2, часть 4: при определении баланса тепловой мощности необходимо указать присоединенную нагрузку потребителей г. Иркутск. Данные о нагрузке потребителей г. Иркутска учесть далее по тексту;
  - обосновывающие материалы, том 2, часть 4: предлагается заменить формулировку «В соответствии с данной информацией какое-либо развитие систем теплоснабжения отсутствует» на «В соответствии с данной информацией какое-либо развитие систем теплоснабжения планируется путем реализации мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку»;
  - предлагается в утверждаемой части указать мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей;
  - необходимо добавить в схему теплоснабжения графические материалы с обозначением зоны действия ЕТО;
  - добавить в схему теплоснабжения оценку экономической эффективности перехода с открытых систем ГВС на закрытые в соответствии с ФЗ № 190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении» статья 4, пункт 1, подпункт 15.5;
- Указанные замечания устранить как в обосновывающих материалах, так и в утверждаемой части Схемы теплоснабжения.

По результатам публичных слушаний замечания и предложения администрацией будут направлены разработчику.

Целью выполнения работы по актуализации схемы теплоснабжения Марковского муниципального образования является получение актуальных данных о существующем положении в сфере теплоснабжения муниципального образования с момента актуализации схемы теплоснабжения в 2020 году, и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения на территории поселения.

С момента актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования по состоянию на 2022 год увеличилось потребление тепловой энергии, в связи с вводом новых многоквартирных домов и объектов социального назначения.

Вопросы и предложения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения, поступившие в момент проведения публичных слушаний:

Миончинский В.Н. – Вводились ли новые дома застройщиками для включения их в схему теплоснабжения?

Шатханова О. А. – Да, вводились. Многоквартирные дома № 9 кв. Южный Парк; № 14 квартал Стрижи, № 1, № 2, № 3 и № 4 кв. Ботаника. Они включены в актуализированную схему теплоснабжения.

#### **Шатханова О. А.**

Подводя итоги публичных слушаний, предложила присутствующим одобрить проект актуализированной схемы теплоснабжения Марковского муниципального образования на период до 2030 года с изменениями по состоянию на 2022 год, разработчику актуализированной схемы теплоснабжения в течение четырех рабочих дней с даты размещения протокола на сайте администрации устранить представленные замечания и учесть поступившие предложения.


Вынесла вопрос о согласовании актуализированной схемы теплоснабжения на голосование.

**Голосовали:** «за» - 2 человека,  
«против» - 0 человек,  
«воздержались» - 0 человек.

#### **РЕШИЛИ:**

Согласовать предложенную актуализированную Схему теплоснабжения Марковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области с учетом предложений и замечаний, представленных на публичных слушаниях.

Председатель



О. А. Шатханова