



ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

ФИЛИАЛ
Ново-Иркутская ТЭЦ

Бульвар Рябикова, д. 67, Иркутск, 664043
Тел. (3952) 795309, факс (3952) 795388

Email: post@nitech.irkutskenergo.ru
<http://www.irkutskenergo.ru>
ОКПО 00105236, ОГРН 1023801003313,
ИНН/КПП 3800000220/381202005

25.09.2019 № 26/500-09/4782
На № № 5561 от 10.09.2019




Главе Марковского муниципального
образования
Шумихиной Г.Н.

О схемы теплоснабжения

Уважаемый Галина Николаевна!

Рассмотрев проект актуализированной схемы теплоснабжения Марковского МО, графический материал, пояснительную записку сообщаю следующее:

1. Разделы представленной схемы на соответствуют перечню разделов указанных в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части:
 - ✓ Отсутствует раздел 4 «основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа, города федерального значения»
 - ✓ Отсутствует раздел 7 «предложения по переводу систем горячего водоснабжения открытых систем горячего водоснабжения (ГВС) в закрытые системы ГВС»
 - ✓ Отсутствует раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»
 - ✓ Отсутствует раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
2. В разделе 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения» - не проработаны вопросы перспективных объемов потребления тепловой энергии (мощности) по видам теплопотребления на каждом этапе;
3. В разделе 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» - отсутствуют



сведения о зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. Не просчитаны балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зоне действия Н-И ТЭЦ на каждом этапе. Отсутствует расчет перспективного баланса тепловой мощности и нагрузки источника при условии действии источника тепловой энергии в границах двух и более поселений, городских округов т.д., не выполнен расчет радиуса эффективного теплоснабжения. Не проработаны вопросы технических ограничений использования тепловой мощности источника.

4. В разделе 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» - не описаны сценарии развития теплоснабжения поселения.
5. В разделе 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» - не рассмотрены предложения по реконструкции источников тепловой энергии обеспечивающих перспективную нагрузку.
6. В разделе 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» не проработан раздел в части предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей.
7. В разделе 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» - отсутствуют предложения по величине инвестиций строительства, реконструкции, технического перевооружения, объектов теплоснабжения в том числе объектов муниципального, бесхозяйного имущества и других собственников
8. В разделе 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» - отсутствует перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей.

Замечания по данным схемы теплоснабжения представлены в приложении 1.

Приложение 1 на 8 листах в 1 экз.

Директор

А.В. Коровушкин

Полехина Оксана Владимировна
795-272

ООО «Стандарткомстрой»

ИНН\КПП 3808130454\384901001 ОГРН 1053808202568 ОКПО 97707930

664019 г. Иркутск ул. Напольная 119 А

эл.почта: duplinskaya72@mail.ru

Банк: Байкальский банк ПАО Сбербанк г.Иркутск

БИК:042520607 к\с 30101810900000000607 р\с 40702810418350011006

Главе Марковского
муниципального образования
Шумихиной Г. Н.

Уважаемая Галина Николаевна!

Рассмотрев проект актуализации схемы теплоснабжения Марковского муниципального образования Иркутского района направляем, выявленные замечания по актуализации схемы:

1. в части "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" отсутствует описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии;
2. в части "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения" отсутствует описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;
3. в главе "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" отсутствуют фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды;
4. отсутствует глава "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения";
5. отсутствует глава "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";
6. отсутствует актуализированная глава "Оценка надежности теплоснабжения";
7. в главе "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" отсутствуют предложения по источникам инвестиций;
8. отсутствует глава "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";
9. не актуализирована утверждаемая часть схемы теплоснабжения;
10. не предложены два варианта схемы теплоснабжения.

И.О. Генерального директора ООО «Стандарткомстрой»

Т.А. Дуплинская

